



	UNITA' AMPIFICATORE EN 54-16 ISO 7240-19 TIPO RCF O EQUIVALENTE
	PROIETTORE BIDIREZIONALE EN 54-24 TIPO RCF BD 2412EN 2x6W O EQUIVALENTE
	DIFFUSORE ACUSTICO EN 54-24 TIPO RCF DUP5EN 6W O EQUIVALENTE
	RESISTENZA DI FINE LINEA

COMMITTENTE:



COMUNE DI
SAN CASCIANO
IN VAL DI PESA

OPERA:

Realizzazione impianto EVAC per adeguamento alla normativa antincendio e interventi di relamping nella scuola secondaria di primo grado I. Nievo

OGGETTO:

PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO
IMPIANTO EVAC

PROGETTO:

Ing. Lorenzo Brunetti
Via della Fortezza, 1 - 50129 FIRENZE
Tel.: 0552389702 - Fax: 0559029029
e-mail: lorenzobrunetti@gmail.com

Planimetria:

Schema Funzionale

Data:

LUGLIO 2019

File:

-

Scala:

-

Tavola:

IS03

Linea 4 - Locali PT 5,12 - Tot. 174W

Linea 1 - Locali P1 - Tot. 168W

Linea 2 - Corridoio PT 5,12 e Locali PT 0,00 - Tot. 81W

Linea 5 - Corridoio P1 - Tot. 45W

Linea 3 - Locali PT 0,00 e P-1 - Tot. 102W