

Publiacqua


Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 - Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 - 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 - 59100 Prato
Viale Adua, 450 - 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 - 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 - 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A - 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze - C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo.publiacqua@legalmail.it



COMUNE DI S. CASCIANO VAL DI PESA
Servizio Urbanistica ed Edilizia
Via Macchiavelli, 56
50026 San Casciano Val di Pesa (FI)
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it

(Trasmissione PEC)

Oggetto: A/2016/39676- Procedura di valutazione ambientale strategica-Invio documento preliminare ai sensi dell'art. 8 comma 5 L.R. 10/2010 e s.m.i. Richiesta parere e di contributi tecnici istruttori; Prog. n. 2016_190.

In relazione alla richiesta di cui in oggetto, esaminati gli elaborati grafici inoltrati, con la presente si comunica che nell'area dell'intervento sono presenti infrastrutture idriche e fognarie del SII.

Pertanto al concretizzarsi della proposta progettuale, si dovranno verificare le reali interferenze delle opere di progetto con l'infrastrutture esistenti ed individuare la soluzione progettuale per il mantenimento e la continuità del servizio. I costi relativi allo spostamento dei sottoservizi idrici e fognari sono ad onere del soggetto proponente.

A seguito di quanto sopra si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato il seguente numero telefonico (0556558648)

Distinti Saluti

Publiacqua S.p.A.
GESTIONE OPERATIVA
Il Responsabile
(ing. Cristiano Agostini)

